

Mäntynummen yhtenäiskoulun sisäilmaryhmän kokous

Kokousmuistio

Aika: 10.6.2021 klo 9.05-10.05

Paikka Etäyhteys

Paikalla:

Lassi Huhtala
Elina Kaitajoki, pj. / Inspector Sec Oy
Kari Komonen
Minna Lallinaho
Päivi Tuomi, siht.
Jari Åström

Poissa:

Katja Apell
Pia Eriksson
Kirsi Hietanen
Valtteri Kiuru
Juha Laiho
Outi Borgström
Kaija Moisio
Pirjo Piesala

Käsitellyt asiat:

Käsitellyt asiat:

1. Kokouksen avaus

Elina Kaitajoki avasi kokouksen

2. Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Puheenjohtajaksi valittiin Elina Kaitajoki ja sihteeriksi Päivi Tuomi. Pöytäkirja tarkistetaan seuraavassa kokouksessa.

3. Edellisen kokouksen muistion läpikäyminen ja hyväksyminen

Muistio hyväksyttiin.

4. Esityslistan läpikäyminen ja hyväksyminen.

Puheenjohtaja kävi läpi esityslistan ja se hyväksyttiin.

5. Käyttäjien edustajien ja rehtorien arvio sisäilmatilanteesta

Koulussa on ollut rauhallinen tilanne ja ollaan tyytyväisiä toimenpiteisiin.

Hajusteettomuus koulussa etenee.

Teknisen työn luokassa pari vesivuotoa ja alakäytävällä. Kattorakenne huolettaa.

Keittiöllä on ollut liian kuuma, samoin sisäilmaoireilua -> jäähdytyslaitteet, ylikuumeneminen pois

6. Kouluterveydenhuollon arvio tilanteesta

Kouluterveydenhuollossa noudatetaan kaupungin sisäilmaprosessia. Tilanne on rauhallinen tällä hetkellä.

7. Työterveyshuollon arvio tilanteesta

Työterveyshuollossa ei ollut edustajaa paikalla.

8. Kiinteistöhuollon toimenpiteet

- luokka Y11 remontoidaan. Luokan 12 katsomorakennetta tutkittu ja siitä saadaan raportti. Katsomorakennetta ei kannata purkaa.
- Kiinteistönhoidollisia toimenpiteitä mm. IV-tutkimus, olosuhdeseuranta jne.
- kattopalkkien kuntoa tutkitaan
- loppuja IV-säätöjä tehdään ja käyttörajoista palaveri 17.6.
- luokan 11 remontin jälkeen tehosiivous

9. Elina Kaitajoki / Inspectorsec Oy tehdyt toimenpiteet ja olosuhdearvio.

- Toimenpidesuunnitelmia esitellään kiinteistöhuollon erillisessä palaverissa
- Ilmanvaihdon säätöjä ym. tarkistetaan toukokuussa
- Ilmanvaihdon tuloilmalaitteiden asennus: Lohjan kaupungin tilapalvelujen ilmanvaihdon asiantuntijatiimi sekä ISEC:in tutkijat ovat tehneet rakennukseen ilmanvaihdon tutkimuksia ja laajan säätötyön. Tiloihin tullaan asentamaan lisäksi paine-erosäätöisiä tuloilmalaitteita tasaamaan paineeroja ja lisäämään tuloilman määrää.
- Elina Kaitajoki esitteli korjaussuunnitelmaa, joka on MYKin henkilökunnan nähtävänä MYKin Google Drivessa.
- Mäntynummen yhtenäiskoulun sisäilmasivustossa mm. kokouksen muistiot ja ajankohtaisia asioita: www.mantynummenkoulu.fi
- Syyskuun lopussa sisäilmakysely henkilöstölle. Jakelulista tarkistettava.

10. Muut asiat

- Suunnittelupalaveri 6.8. Elina esittelee Meetillä henkilökunnalle sisäilmatilannetta 10.8. suunnittelupäivillä

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous on 15.9.2021 klo 9.00. Elina lähettää kalenterikutsun kaikille.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.05.