

Muistio

Mäntynummen yhtenäiskoulun sisäilmaryhmä

14.12.2021 etäyhteys

Paikalla: Paikalla: Elina Kaitajoki, pj. / Inspector Sec Oy

Lassi Huhtala, siht.

Jari Åström

Minna Lallinaho

Kirsi Hietanen

Pia Eriksson

Marko J. Nurmi

Matti Peltonen

Mika Vierikko

Harri Kivikangas

Katja Apell saapui 9.15

Poissa:

Kari Komonen

Pasi Perämäki

Päivi Tuomi

Juha Laiho

Outi Borgström

Kaija Moisio

Pirjo Piesala

Kari Komonen

Esityslista:

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.

2. Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Pj. valittiin Elina Kaitajoki, siht. Lassi Huhtala

3. Edellisen kokouksen muistion läpikäyminen ja hyväksyminen

Edellinen pöytäkirja on lähetetty sähköpostitse heti kokouksen jälkeen ja se hyväksyttiin.

4. Esityslistan läpikäyminen ja hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

5. Käyttäjien edustajien ja rehtorien arvio sisäilmatilanteesta

Käyttäjiltä ei mitään uutta viestiä sisäilmatilanteeseen liittyen. Rikkinäisistä katto- ja akustolevyistä tehdään kartoitus ja palvelupyyntö niiden korjaamiseksi.

6. Kouluterveydenhuollon arvio tilanteesta

Kouluterveydenhuollon näkökulmasta tilanne on rauhallinen.

7. Työterveyshuollon arvio tilanteesta

Työterveyshuolto ei paikalla. Keittiön sisäilmatilanteesta työpaikkaselvitys tekeillä.

8. Kiinteistöhuollon toimenpiteet

Y12 korjaus aikataulussa ja valmistuu ennen kevätlukukauden alkua. Ilmanvaihdon osalta tiloissa havaittu liian suurta alipainetta. Tilannetta pyritään korjaamaan erillisillä tuloilmakoneilla, jotka asennetaan mahdollisimman pian.

9. Elina Kaitajoki / Inspectorsec Oy tehdyt toimenpiteet ja olosuhdearvio

Erilliset tuloilmakoneet asennukseen heti vuoden alussa ja rakennuksen ilmanvaihto pyritään saamaan mahdollisimman hyvään tasapainoon. Arkistotilan ilmanvaihtoa parannetaan.

10. Muut asiat

Ei muita asioita.

11. Seuraava kokous

25.1.2022 klo 9-10 etäyhteys

12. Kokouksen päättäminen

Pj. päätti kokouksen klo 9.50