

Mäntynummen koulun sisäilmaryhmän kokous

Aika 4.10.2022 klo 8:15-9:00
Paikka Etäyhteys

Esityslista:

1. Kokous avattiin klo 8.17
2. Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
pj Elina Kaitajoki sihteeri Marjo Ojajärvi
pöytäkirjantarkastajia ei valittu, pöytäkirja tarkastetaan ennen seuraavaa kokousta kaikkien kokouksessa läsnäolleiden kesken sähköpostin välityksellä.
3. Edellisen kokouksen muistion läpikäyminen ja hyväksyminen
hyväksytään
4. Esityslistan läpikäyminen ja hyväksyminen
5. Käyttäjien edustajien ja rehtorien arvio sisäilmatilanteesta
Piesala: Ilmeisesti ilmanvaihto toimii aikaisempaa paremmin, siivouksen tasossa edelleen ja varaston tilanne aiheuttaa huolta.
Lallinaho: Entinen opon huone (Y 14 luokan vieressä oleva pieni tila), huoneessa on avattava ikkuna, kun huoneessa aletaan työskentelemään. Huoneessa haistaa viemäri. Ilmastointilaitteet hurisevat äänekkäästi, laitetta voi säädellä.
Piesala: hallintokäytävältä sekä alakoulun puolelta ilmastointi pois, aiheutti poissaoloja henkilöstössä.

Kaitajoki: oireilu vaihtelee riippuen siitä, miten pitkään ongelmallisissa tiloissa on oleskeltu tai työskennelty. Korvausilmalaitteet: säädetään tuottamaan korvaavaa ilmaa. Viemäriin haju=> ilmastolaitteen säätäminen täytyy tarkastaa, tehdään ilmoitus tilapalveluun (Minna käy katsomassa tilan ja tarvittaessa ilmoitus tilapalveluun)
Piesala: varastossa käydään, siellä ei oleskella kuin muutama minuutti. Varastossa voi joskus oppilas tehdä kokeen(noin 30-45 minuuttia).Varaston pöytätasolla on opetuskäytössä tarvittavaa materiaalia, joka vaikeuttaa siivoamista.
6. Kouluterveydenhuollon arvio tilanteesta
Ei paikalla
7. Työterveyshuollon arvio tilanteesta
Ei paikalla
8. Kiinteistöhuollon toimenpiteet
Matti Peltonen: 20.9. on ollut palaveri siitä, mitä pitäisi tehdä. Uuden rakentaminen menee muutaman vuoden päähän, nykyisen rakennuksen pitää olla kunnossa, jotta talossa voidaan työskennellä. Kysely lokakuun puolella välissä antaa tietoa, onko kesän ajan korjaukset auttaneet.
9. Elina Kaitajoki / Inspectorsec Oy tehdyt toimenpiteet ja olosuhdearvio
Sisäilmakyselyyn vastausaikaa 17.10. saakka, pyritään selvittämään, onko kesän ajan korjaukset auttaneet. Sisäilmakyselyn tuloksia käytetään uuden koulurakennuksen päätösten tekemisessä.
10. Muut asiat
Johanna Puro, ympäristöterveyspäällikkö: Ympäristöterveydenhoidossa on tiedossa Mäntynummen koulun tilanne. Nykyinen koulurakennus pyritään pitämään siinä kunnossa, jossa voidaan työskennellä. Puro ilmoittaa Elinalle henkilön, joka jatkossa tulee osallistumaan Mäntynummen koulun sisäilmakokoukseen.
11. Seuraava kokous 8.11. klo 8.15

12. Kokouksen päättäminen klo 8.50.